



שלט יציאה

עידו IP65

Ido IP65



הוראות התקנה

עין-השופט מפעלי תאורה
הבית לכל פתרונות ההנדסה והבקרה

קבוצת עין השופט 1923700
טלפון: 04-9035300 | פקסימיליה: 04-9035307
www.eltam-eh.co.il

נתונים טכניים

מתח הפעלה 220-240VAC, 50/60HZ
הספק 4.5W
זרם 140mA
סוללה Li-Ion 6.4V 1500mAh
זמן חרום 3Hs
זמן טעינה 24 שעות
בדיקה עצמית וידנית
אטימות IP65
דרגת הגנה Class II
טמפרטורת סביבה 0°C ~ 45°C

עקרון פעולה

בטעינה מלאה – נורית ירוקה דולקת קבועה.
נורית החירום תכבה בזמן הפסקת החשמל.

סוללה

סוללות נטענות Li-Ion. יש להחליף סוללה כאשר משך הזמן הנדרש כבר אינו מושג. כדי למנוע נזק למוצר ולהבטיח את ביצועיו, יש להחליף את הסוללה עם אותו מותג וסוג.

לחצן בדיקה

לחיצה 1 בודדת	המנורה תדלק ל 30 שניות
2 לחיצות ברצף	המנורה תדלק ל 3 דקות
3 לחיצות ברצף	המנורה תדלק ל 30 דקות
4 לחיצות ברצף	המנורה תדלק ל 1/3 שעות

פרוטוקול בדיקה עצמית

המערכת בוחנת את עצמה כל 4 שניות התקינות של : חיבור הסוללה, לוח אלקטרוני מטען, נורת LED, ממיר.

נורית ביקורת

גוף התאורה מצויד בנורית ביקורת בעלת שתי צבעים
נורית ירוקה דולקת רציף – מצב עבודה תקין
נורית אדומה – נדרש שירות

*	הבהוב 1	סוללה לא מחוברת
**	2 הבהובים	תקלה בסוללה או סוף חיים
***	3 הבהובים	לוח מטען אלקטרוני תקול
****	4 הבהובים	תקלת מתח AC/DC
*****	5 הבהובים	תקלה בנורת ה LED

מחזור ההבהוב הינו כל 4 דקות

התקנת קיר/תקרה


שלב 1

הסר את המכסה מהבסיס באמצעות מברג




שלב 2

שחרר את מגש הצידוד על מנת לקבל גישה לבסיס ההרכבה.




שלב 3

פתח את חור כניסת הכבל, חבר את כבל החשמל למהדק וחבר את הסוללה על המעגל. התקן את בסיס ההרכבה על הקיר.



* Wire "L" "N" to terminal block


DALI wiring



** Wire "L" "N" to terminal block,
Wire 2 x DALI signal wires to terminal on PCB.


שלב 4

חבר את בסיס גוף התאורה לתיקרה



שלב 5

חבר את גוף התאורה לבסיס



שלב 6

הפעל, נורת LED הירוקה תידלק



התקנת גומחה (נמכר בנפרד)


שלב 1

בצע את שלב 1 ו- 2 מההוראות הכלליות
הכן פתח בתיקרה במידות של אורך 330 מ"מ רוחב
120 מ"מ




שלב 2

קבע את הבסיס על התושבת השקועה




שלב 3

פתח את חור כניסת הכבל, חבר את כבל החשמל
למהדק וחבר את הסוללה על המעגל. התקן את בסיס
ההרכבה על הקיר.




DALI wiring



** Wire "L" & "N" to terminal block, wire 2 x DALI signal wires to terminal on PCB

שלב 4

התקן את הדיפיוזר אל הבסיס



שלב 5

מקפלים את הקפיץ כדי להכניס את השלט בתקרה.



שלב 5

הפעל, נורת LED הירוקה תידלק.



כללי והסבר

תחזוקה

- חובה לנתק את מתח החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש לוודא שקיימת אספקת חשמל באופן רציף על מנת להבטיח את עבודתה בחרום.
- בזמן אחסנה יש לנתק את הסוללה מגוף התאורה, יש לוודא כי בזמן האחסנה הסוללה טעונה על מנת להבטיח את אורך חיי הסוללה.
- יש להחליף בסוללה זהה כאשר נדרש.
- מקור האור לא ניתן להחלפה.
- במידת הצורך ניקוי העדשה יעשה ע"י מטלית אנטיסטטית רכה.
- כל תיקון יבוצע במעבדות אלתם-שטייניץ מפעלי תאורה א.ג.ש.ח. בע"מ.

אזהרות

- התקנת גוף התאורה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- הקפד להיצמד להוראות ההתקנה
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.
- יש למנוע מגע של כבל זינה לגוף התאורה
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלים במתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים, לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו ע"י שימוש בדימרים לא מתאימים.
- החלף כל זכוכית מגן הגנה
- משקל גוף התאורה לא יעבור לתקרה מונומכת, יש לבצע התקנה עפ"י ת"י 1924 תקרות גבס ות"י 5103 תקרות תלויות.



הוראות ההתקנה מתייחסות לנשים וגברים כאחד. חברתנו שומרת את הזכות לשנות מידע ופרטים טכניים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מיגע נכון עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. | ט.ל.ח.